



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ/MF 18.192.260/0001-71

**Órgão:** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

**Referência:** Notificação

## NOTIFICAÇÃO

Venho por meio deste notificar a empresa GRS Serviços Ltda CNPJ 16.525.242/0001-39, referente ao Processo 019/2019, pregão 012/2019 sobre a prestação de serviços do Item 3 (Prestação de serviço de 160 horas mensais de manutenção e limpeza da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Lagamar).

Na presente data foi constatada a falta de manutenção adequada na ETE. Em visita técnica a Eng. Agrônoma Francielle Pereira Silva Araújo constatou que as caixas receptoras de efluentes não foram limpas de maneira adequada, ocasionando vazamentos de esgoto in natura, diretamente no Córrego Carrapato, o que causa danos ambientais drásticos na fauna e flora local. Além disso, não foi realizada a limpeza de espuma e partículas inertes na última caixa receptora, que pode ocasionar queima das bombas. A eficiência da ETE fica assim comprometida, sendo avaliado que o efluente lançado após o tratamento também não está adequado. Foram encontrados ainda rejeitos de manutenções anteriores expostos de maneira incorreta.

Diante disso é solicitada a IMEDIATA correção de todos os problemas citados acima, com o reparo na caixa coletora, manutenção de todas as caixas e retirada dos rejeitos para a Usina de triagem e Compostagem.

Caso as inconsistências não sejam solucionadas o Município de Lagamar realizará suspensão do Contrato acima citado.

Lagamar, 16 de outubro de 2019.

FRANCIELLE PEREIRA SILVA ARAUJO

Engenheira Agrônoma

GRS SERVIÇOS LTDA